

# VERENIGING VAN KERKVOOGDIJEN

in de Ned. Hervormde Kerk

\*

Delft, 3 aug. 1961.

Julianalaan 139

Adviseur voor kerkverwarming  
en andere verwarmingssystemen

Ir L. E. WISSE

Telefoon 0 1730 - 2 30 36  
Postrekening 42796

Betreft: verwarming  
Ned. Herv. Kerk  
te Wapserveen

Zeer geachte ds Ponne,

Naar aanleiding van Uw brief van 27 juli j.l. en na bestudering der mij toegezonden tekeningen, deel ik U het volgende mede:

De aangewezen oplossing voor het doelmatig verwarmen van de Ned. Herv. Kerk te Wapserveen is een warme-luchtverwarmingsinstallatie met mechanisch beheerste luchtcirculatie en volautomatische oliestookinrichting. Hiermede toch kan de kerkruimte aangenaam verwarmd worden op  $16^{\circ}\text{C}$  tot bij  $-12^{\circ}\text{C}$  buitentemperatuur, zonder hinderlijk geruis en zonder koude luchtstromen (z.g. "tocht") tijdens de kerkdiensten.

In de Ned. Herv. Kerk te Havelte bevindt zich o.a. een dergelijke installatie, waarmede U wellicht bekend zijt. Voorts ook in de Ned. Herv. Kerk te Westerbork, Steenwijkerwold, Drachten, Grote Kerk en Jeruzalemkerk te Zwolle, Markenasse en Luttelgeest (N.O. Polder), Hattem, Domkerk Utrecht, Westerkerk Amsterdam en vele andere Ned. Herv. kerken.

De aanschaffingsprijs der installatie komt in een orde van grootte van circa f 8500,- exclusief de bijkomende bouwkundige kosten, het ingraven van de olietank en de elektrische voedingskabel naar de stookplaats.

Indien de schoorsteen niet tot voldoende hoogte opgetrokken zou kunnen worden, moet een elektrisch-automatische rookgasventilator toegepast worden, waarvan de meerprijs circa f 1200 bedraagt, inclusief elektrische aansluiting.

De jaarlijkse brandstofkosten per stookseizoen van 32 Zondagen met kerkdienst, zullen gemiddeld komen op ongeveer f 200 à f 250, berekend bij de thans geldende olieprijs.

Indien het College van Kerkvoogden meent de vereiste geldmiddelen te kunnen fourneren, zou de volgende stap kunnen zijn, dat mij machtiging wordt verleend tot het aanvragen van een offerte bij een installateur, die getoond heeft de zozeer gespecialiseerde kerkverwarmingstechniek volkomen te beheersen, uiteraard zonder verplichting voor het College, noch voor U, noch voor mij. Aan de hand van deze gegevens kan vervolgens door een plaatselijke aannemer een begroting worden gemaakt voor de bijkomende bouwkundige kosten, zoals het maken van stookplaats met schoorsteen, luchtkanalen enz. Indien dit kerkgebouw op de Monumentenlijst staat, wordt de goedkeuring vereist van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te 's-Gravenhage.

Volledigheidshalve vermeld ik nog, dat zowel elektrische voet- en stralingsverwarming alsook verwarming door gasstralers voor deze kerk niet in aanmerking komen, o.a. wegens de zeer hinderlijke "tocht"-stromen, die hierbij optreden en de ontoelaatbare ontsiering van het kerkinterieur.

*Vervolg blz 2*

VERENIGING VAN KERKVOOGDIJEN

in de Ned. Hervormde Kerk

\*

*Adviseur voor kerkverwarming  
en andere verwarmingssystemen*

Ir L. E. WISSE

Telefoon 0 1730 - 2 30 36  
Postrekening 42796

Delft, 3 aug. 1961.

Julianalaan 139

- 2 -

Bovendien wordt bij toepassing van gasstralers het kerkorgel op den duur aangetast.

Gaarne vertrouwende het College van Kerkvoogden en U met deze gegevens van dienst te zijn geweest, teken ik inmiddels na vriendelijke groeten,

hoogachtend,

L. E. Wisse.